



\* DIESE WERT WIRD NACH DEN TEST ANGEGEBEN

<small>Die ziffern sind mit folgenden toleranzen zu berücksichtigen          1 Bis 100 mm ± 5 mm          2 Von 100 mm bis 300 mm ± 6 mm          3 Von 300 mm bis 1000 mm ± 10 mm          4 Von 1000 mm bis 2000 mm ± 20 mm          5 Ueber 2000 mm ± 40 mm          6 Bohrungen ± 1 mm          7 Gewinden ± 0,5 mm          8 Winkel ± 1</small>	 <b>OCREV</b> CASTELGOMBERTO (VICENZA) ITALY		KUNDE <b>PRESSCONTROL</b> TECHN. DATEN LEISTUNGSSCHILD N° 1 OELTRAFO 3 PHASE Typ TOE 6000 kVA - 30±2x3,33%-20±2x5% / 15 kV - 50 Hz - Dyn5 Trafo nummer 66581		AUFTRAG N° AF08.20.065.001 COMM. N° 247.08 ZEICHNUNG NR. <b>TL 1732TR</b>	
	 ⊕ SCALE <b>1 : 1</b>	DATUM	GEZ.	KONTROLLE	GEPR.	
	AENDERUNG 0 Ausgegeben 1 2 3	02/09/2008	FM	FM	FZ	